

от 14.05.2020 ИСХ № 31/2

Акт удаленной сдачи-приемки квартир

В рамках проведения удаленной сдачи-приемки квартир комиссия в составе:

- Представитель ООО «СтройГарант» _____
- Представитель АО «ЮИТ Уралстрой» _____
- Представитель ООО «СК Альфа» инженер Жиренкин М.В. _____

произвели осмотр квартиры и выявили следующие замечания и недочеты:

| Дом/ квартира | № п/п | Замечания |
|------------------|----------|---|
| ПК-12/63 | 1 | Нарушена ламинация внутренней панели входной двери (вверху), панель отходит от каркаса двери сверху и снизу |
| | 2 | Замазать отверстия в стене в зале (4 шт) |
| | 3 | Отпала фурнитура верхней петли окна в спальне |
| | 4 | Царапины на подоконнике в спальне |
| | 5 | Нет торцевых заглушек на подоконнике в спальне и зале (левые 2 шт) |
| | 6 | Трещина оконной рамы внизу справа (балконный блок в зале) |
| | 7 | Уплотнитель между стеклопакетом и рамой загнут внутрь рамы по углам (окно в зале и спальне) |
| | 8 | Отмыть балконный блок (окно+дверь) с уличной стороны |
| | 9 | Царапина на центральной стойке остекления балкона |

Приложение:

1. Чек-лист по квартире 63 (ПК12)

Представитель
ООО «СтройГарант»

Представитель
АО «ЮИТ Уралстрой»

Представитель
ООО «СК Альфа»

_____/_____/_____/_____/_____/_____/Жиренкин М.В. /